

滨化集团质量流量计供应商寻源公告

滨化集团股份有限公司计划对年产 24 万吨高性能连续法聚醚多元醇项目所需的质量流量计进行供应商寻源，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关信息公告如下：

一、招标项目基本情况

货物名称：质量流量计（进口品牌）

货物数量：22 台

项目地址：山东省滨州市无棣县北海大街 1567 号

技术要求：详见附件《技术要求》

二、报名单位资格要求

1. 报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利；
2. 报名单位成立日期需满 3 年；
3. 报名单位注册资本不低于 300 万元；
4. 报名单位经营范围应覆盖本项目实施范围；
5. 报名单位可开具 13%增值税专用发票，若报名单位为代理商，需提供所投品牌制造商的有效授权书；
6. 报名单位须提供所投产品特种设备生产制造许可证 A1 级、特种设备型式试验证书，并具有所投产品 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 三体系认证证书、SIL2 安全完整性等级认证证书、CPA 计量器具型式批准证书；
7. 报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家

企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单；

8. 报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担；

9. 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名；

10. 本项目不接受联合体报名。

三、报名时间

截止至 2026 年 8 月 5 日 17:00。

四、报名资料的提交

1. 请将以下报名资料（电子 PDF 版扫描件加盖红色公章）统一打包，在报名截止日期前通过指定链接或扫描下方二维码提交：

提交链接：

<https://qcmwm2rvna.feishu.cn/share/base/form/shrcnETeRKAZI8K9RPhMIZBgXoc>

二维码：



（1）资质证明材料（营业执照、体系证书等资质文件电

子扫描件或复印件均加盖公章）；

（2）公司情况介绍（含公司简介等）；

（3）报名单位须提供所投品牌近3年（2023年1月1日至今）不少于3份单项合同金额50万元及以上的质量流量计销售业绩，所有业绩均须提供业绩合同及对应的发票；

（4）法定代表人及被授权人身份证明（加盖公章）；

（5）法定代表人授权书（加盖公章）。

注：请报名单位所提交报名资料以“项目名称+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名；一并提交公司联系人信息、报名信息表（见附件）。

2. 意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝接收。

3. 我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

五、联系方式

招投标联系人员：

曹经理 19854350850

孙经理 19053745011

技术联系人：

梁经理 15376281414

六、发布公告的媒介

本次供应商寻源公告同时在中国采购与招标网（<https://www.chinabidding.com.cn>）、山东省采购与招标网（www.sdbidding.org.cn）、山东省招标投标协会山东省招标采购

服务平台 (<https://sdtba.org.cn/home>)、湖北省招标投标协会湖北省招标投标信息网 (<https://www.hbtba.com/>)、滨州市工业企业产供销综合服务平台 (<http://www.smebz.com/>)、滨化 SRM 系统门户 (<https://srm.befar.com/>)、滨化营销资讯 (微信公众号)、滨化 OA 办公系统等渠道发布。

七、附件

附件1：技术要求

附件2：《法定代表人授权书》

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

附件5：业绩统计表

滨化集团股份有限公司

招标管理部

2026 年 7 月 30 日

附件 1：技术要求

质量流量计技术要求

1. 技术要求

1.1 本项目所使用的文字是中国国家标准汉字，使用的工程单位是国际法定单位（S，单位）。卖方提供的质量流量计在规格、尺寸、材料等、法兰连接、流向等方面全部满足技术规格书中的要求。

1.2 卖方应严格按招标技术附件中的规格书指定的操作和设计条件进行计算选型和供货，否则由此产生的后果由卖方承担全部责任。

1.3 卖方应对其设计、制造及采购的部件承担责任，以确保供货的质量流量计的所有部件及附件的设计满足规格书中规定的操作及应用条件。

1.4 买方、设计方对卖方产品选型的确认不能减轻卖方在产品设计、选型方面的责任。

1.5 所有质量流量计在工厂成套组装，保证整体安装的稳定性和可靠性。

1.6 质量流量计必须带不锈钢铭牌，牢固地固定在便于观察处，内容有：产品名称、型号、规格、制造厂名、日期、仪表位号等信息，本体上应标有永久性流体流向指示。

1.7 质量流量计单台重量大于 80kg 必须有吊装吊耳。

1.8 质量流量计厂家应有一套完整的标定程序，标定介质采用水或油品。

1.9 质量流量计必须给出安装直管段要求及安装注意事项。

1.10 所有流量计选型满足设计温度和设计压力要求。

1.11 质量流量计的压力损失不得高于技术规格书中要求的最大压力损失。

1.12 所有仪表的电气接口均采用 1/2" NPT(F)，如有多余的接口需配不锈钢堵头。

1.13 技术要求

1) 质量流量计及其相关的附件应适合过程介质的连续测量，适应被测介质流量、压力、温度的变化，满足现场安装、使用环境的需求。

2) 质量流量计应为科里奥利力式测量原理；测量管为双弯管，不考虑直管和微弯的类型，并保证最小流量测量效果良好。

- 3) 质量流量计的精度为 0.1% (液体)。
- 4) 质量流量计应能提供一体式和分体式变送器。
- 5) 流量计量程比不小于 100 : 1。
- 6) 流量计为智能型, 工作电压等级为 24VDC , 输出为 4~20mA, 带 HART 通讯协议或脉冲信号可选。
- 7) 流量计带有密度测量功能, 可根据需要输出 4~20mA 密度信号。
- 8) 流量计带 LCD 数字表头, 能够以 SI 单位显示过程变量及累积量。在液晶指示表头故障 或损坏的情况下不应影响质量流量计信号的输出。液晶指示表头在-40℃~70℃时能够正常显示, 短时超温恢复后, 液晶显示器能恢复显示。
- 9) 流量计防护等级不低于 IP65。
- 10) 测量管内介质上限流速不得超过 7m/s。
- 11) 对于分体式质量流量计, 必须成套提供用于安装在 2" 钢管上所需的所有配件, 材质为 304 不锈钢。传感器与分体式变送器之间的专用电缆应为铠装屏蔽电缆, 专用电缆两端的密封格兰需由卖方成套供货。

4.13 设备标识

每台质量流量计上都必须有永久性耐腐蚀的名牌标识, 标识上至少包含以下内容:

- 制造商名称、产地、出厂日期
- 主要部件材质
- 产品型号和产品序列号
- 公称压力、适用温度
- 防爆等级、防护等级
- 测量范围
- 仪表精度
- 工作电压

4.14 质量流量计提供特种设备监检证书 (TSG) 和进装置二级计量表检定证书。

4.15 卖方保证流量计正常运行寿命至少为 5 年, 连续运转周期至少 3 年。

附件 2： 《法定代表人授权书》

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞买、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

正面	反面

被授权人身份证复印件：

正面	反面

附件 3:

公司联系人信息

公司名称	
联系人	
电话	
邮箱	
保证金退还信息 (开户行及行号)	
保证金退还信息 (银行账号)	
公司名称 (盖章)	

附件 4：报名信息表

单位名称	注册地点	公司注册资本	成立时间	被授权人	被授权人 联系电话	联系邮箱	备注

附件 5

业绩统计表（提供 EXCEL 格式）

序号	项目名称	项目内容	项目时间	合同金额	发票信息 (发票号码、发票时间、发票 金额)	备注
1						