

滨化集团智能消防炮和泡沫消防车供应商寻源公告

滨化集团计划对滨城基地智能消防炮和泡沫消防车供应商进行公开寻源招标，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关信息公告如下：

一、招标项目基本情况

标段一：智能消防炮

标段二：泡沫消防车

项目单位：滨化集团股份有限公司

项目地址：滨州市滨城区黄河五路 869 号

技术要求：详见附件一

二、报名单位资格要求

1. 国内工商登记注册生产商，具有独立法人资格或其他组织，营业执照生产经营范围涵盖本次寻源内容。
2. 增值税一般纳税人资格，可开具 13% 增值税专用发票。
3. 标段一：注册资本不低于 500 万元，注册成立年限 2 年及以上。

标段二：注册资本不低于 2000 万元，注册成立年限 5 年及以上。

4. “信用中国”网站及“中国裁判文书网”未被列入失信被执行人名单、未被列入重大税收违法案件当事人名单、无限制高消费行为、近三年无重大违法记录。

5. 资质要求：

标段一：具有自动跟踪定位射流灭火装置的消防产品认证证书和型式检验报告。

标段二：报名单位营业执照经营范围应覆盖本项目实施范围，具备 ISO9001 质量管理体系认证和工信部机动车整车公告。

6. 业绩要求：

标段一：化工行业室外防爆自动消防炮系统业绩不低于 5 份(须提供业绩合同及发票)；

标段二：报名单位需提供近 3 年(2023 年 1 月 1 日至今)，不少于 5 台泡沫消防车销售业绩(需提供业绩合同以及与合同对应的增值税专用发票)。

7. 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与报名。

8. 本项目不接受联合体报名。

三、报名时间

截止至 2026 年 8 月 5 日 17:00

四、报名资料提交

1. 请将以下报名资料（电子 PDF 版扫描件加盖公章）在报名截止日期前通过指定链接或扫描下方二维码提交。

提交链接：<https://qcmwm2rvna.feishu.cn/share/base/form/shrcn2kqMpU0fm62J7aBWMq02cb>

二维码：



打开手机扫一扫

(1) 营业执照；公司简介；相应的资质证书。

(2) 法人授权委托书；授权代理人社保证明；授权委托人的姓名、联系方式及邮箱地址并注明报名项目名称。

(3) 公司业绩证明，提供合同扫描件、发票。

注：请报名单位所提交报名资料以“报名单位名称+联系人姓名+联系方式+报名项目名称”命名；一并提交报名资料。

2. 意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝接收。

五、资格审查

我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验并不代表资格审查的最终通过或合格。

六、联系方式

1. 报名联系人

曹经理 19854350850

王经理 19854350862

2. 技术专业联系人

标段一：栾经理 15305438773

标段二：孟经理 17754327119

七、发布公告媒介

本次供应商寻源公告同时在中国采购与招标网 (<https://www.chinabidding.com.cn>)、山东省采购与招标网 (www.sdbidding.org.cn)、山东省招标投标协会山东省招标采购服务平台 (<https://sdtba.org.cn/home>)、湖北省招标投标协会湖北省招标投标信息网 (<https://www.hbtba.com/>)、

滨州市工业企业产供销综合服务平台 (<http://www.smebz.com/>)、滨化 SRM 系统门户 (<https://srm.befar.com/>)、滨化营销资讯 (微信公众号)、滨化 OA 办公系统等渠道发布。

八、附件

1. 技术要求
2. 《法定代表人授权书》
3. 公司联系人信息
4. 报名信息表
5. 业绩统计表

滨化集团股份有限公司

招标管理部

2026 年 7 月 29 日

附件 1 技术要求

标段一 智能消防炮技术要求

1 主要设备技术参数

1.1 防爆自动消防水炮技术参数

额定流量	50L/S
额定工作压力	0.8MPa
防爆等级	ExdIICT4Gb
炮体材质	不锈钢 304
功能	水柱/水雾

1.2 可见光摄像头的技术参数

型号	海康威视防爆筒机
镜头	自动变焦镜头，红外功能
像素	400W
分辨率	2560×1440
数字变倍	16 倍
焦距	2.8~12mm
装配位置	根据现场需求安装
工作电压和功率	POE 标准供电
防爆等级	ExdIICT4Gb
防护等级	IP65
传输	网络高清数字传输
外壳材质	不锈钢 304

1.3 防爆图像火灾探测器技术参数

型式	热成像型
防爆等级	ExdIICT4Gb
外壳防护等级	IP65

1.4 现场区域控制箱技术参数

输入电源	两路供电电源 380V, 具有声光报警功能
防护等级	IP65
箱体材料	不锈钢 304
防爆等级	ExdIICT4Gb
断路器、接触器等配	控制箱内部断路器、接触器等配件采用 ABB、西门子、施耐德品牌。
功能	1. 控制消防炮的水平、俯仰回转动作，射流状态转换； 2. 控制电动阀的开启和关闭；

1.5 无线遥控器技术参数

防护等级	IP65
控制功能	控制消防炮的水平、俯仰回转动作，射流状态转换，自摆动作，控制阀门的开、关动作；无线遥控器有数码管显示，遥控距离大于 150 米。
防爆等级	ExdIICT4Gb

1.6 中央主机技术参数

设备名称	参数
消防物联网接口	采用标准开放接口，支持与其它系统的数据交换和共享，支持提供 HTTP/MQTT 标准接口，给其它信息化系统提供数据集成接口。
外形尺寸	显示器尺寸：22 寸

1.7 防爆电动球阀技术参数

设备名称	防爆电动球阀
规格	DN100 PN16 304
工作电压	AC 380V
外壳防护等级	IP67
防爆等级	ExdIICT4Gb

2 技术性能要求

1. 本系统的主要组件（防爆自动炮、图像型火灾探测器、现场防爆控制箱、遥控器、主机、平台系统软件）应为同一品牌产品，确保系统的兼容性和连贯性，便于后期的维护，软件均应具有相对应的软件著作权（提供证明文件）。

2. 系统具有防止误操作开/关锁，设置手动允许/手动禁止开关，值班人员操作时，把控制箱设置成手动允许状态，可以正常使用；无人值守时，把控制箱设置成手动禁止状态，箱体按钮即失效。此功能可防止误操作及恶意操作。

3. 消防炮系统所配套的前端探测器为智能三光热成像图像型火灾探测器，能够对装置现场进行温度、明火及烟雾探测报警，并具备相关产品认证证书及检验报告，且应具备国家级检验中心出具的针对温度检测的检验报告。同时消防炮所配套的定位器应采用非制冷氧化钒红外热成像定位器，在检验报告中须明确为图像型定位器，能够对温度异常进行定位，自动状态下可自动定位温度异常区域进行喷洒冷却。

4. 防爆自动炮需带角度反馈功能，在中央控制室主机平台可实时监控消防炮的角度朝向；且系统在与可燃气体/有毒气体报警系统进行联动时，能根据报警

位置，自动调整消防炮的方向进行喷洒。防爆自动炮应具备消防产品型式检验报告和认证证书，同时具备成套的防爆合格证，各检验报告和证书型号一致。

5. 系统具有布置点位电子地图显示功能（提供界面截图证明）。系统主机能读取经过处理的自动灭火装置现场布置图，并在电子地图上编辑每个装置的实际位置，并实时显示其运行状态，也可以在电子地图上点击需要操作的自动灭火装置，直接进入此自动灭火装置的操控界面，火警时可自动弹出现场的火警情况。

6. 具有定点喷水功能。需凭借精确的定位技术和射流模型，实现精准定位火源，直射灭火。

7. 监控主机是系统的信息处理和控制中心设备，采用工业控制计算机及自主研发的多媒体监控软件，集火警确认、联动控制、图像监控、物联网对接功能于一体。留有与第三方设备的信号接口，包括自动灭火装置已投运和故障信号，接口方式采用无源干接点方式。系统相关软件具有软件著作权，且系统平台软件可根据业主方需求进行定制。

8. 系统可与任何厂家的第三方系统（火灾自动报警系统、DCS 系统、FAS 系统等）进行火警联动。

9. 系统具有云平台功能，云平台和手机 APP 具有自主知识产权，不接受代理软件。手机 APP 支持安卓、苹果协议。

3 供货范围

乙方负责本项目所有设备、材料及施工中所有耗材的提供，甲方负责施工，自消防水主管至电动阀前的材料由甲方提供。

标段二 泡沫消防车技术要求

泡沫消防车技术要求

一、总体要求

1. 供应商保证所投产品必须具有国家消防装备质检中心检测报告，并提供工业和信息化部公告。
2. 消防车运行安全技术条件应符合 GB7258《机动车运行安全技术条件》中的规定。
3. 满载时质心高度、制动性能、防雨密封性能、消防车可靠性、消防泵性能、最大真空度及密封性应符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB7956.1-2014）的相关规定。
4. 电气系统应符合《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》（GB4785-2019）和《车用电子警报器》（GB8108-2014）的相关规定。
5. 试验及检验方法按《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB7956.1-2014）的规定进行。
6. 底盘满足国 VI 排放标准，满足车辆挂牌要求。
7. 整车满载质量：不小于 19000kg。整备质量：不小于 10000kg。最大轴载质量：前轴（不小于 6200kg）/后轴（不小于 12600kg）。
8. 整车外形尺寸（长×宽×高）：不大于 8700mm×2600mm×3800mm。
9. 车辆底盘的生产日期与交车日期不应大于1年。

二、底盘

1. 底盘选用中国重汽汕德卡或豪沃消防车专用底盘，排放达到国 VI 环保要求。
2. 发动机功率不小于 297kW，排量不小于 10518ml。

三、车载式消防泵

1. 车载消防泵选用美国希尔或瓦特尔斯。
2. 车载消防泵额定压力在 1.0 MPa 左右时，流量不小于 80 L/S。

四、车载消防炮

1. 品牌：美国阿密龙、埃尔克或瓦特尔斯。
2. 流量（L/S）：不小于 64。
3. 射程（m）：水 $\geq$ 75，泡沫 $\geq$ 70。

附件 2

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、询比价、招投标、商务谈判、合同签订等采购业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责销售的产品范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）： 联系电话：

电子邮箱:

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件:

正面	反面
----	----

被授权人身份证复印件:

正面	反面
----	----

附件 2

公司联系人信息

公司名称	
联系人	
电话	
邮箱	
开户行名称及行号	
银行账号	
公司名称（盖章）	

附件 3

报名信息表

序号	单位名称	公司注册资本	成立时间	被授权人	联系电话	联系邮箱	报名项目	备注
1								

附件 4

业绩统计表（提供 EXCEL 格式）

序号	项目名称	项目内容	项目时间	合同金额	发票信息 (发票号码、发票时间、发票金额)	备注
1						