

滨化集团雷达液位计供应商寻源公告

滨化集团股份有限公司计划对年产 24 万吨高性能连续法聚醚多元醇项目所需的雷达液位计进行供应商寻源，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关信息公告如下：

一、招标项目基本情况

货物名称：雷达液位计（进口品牌）

货物数量：34 台

项目地址：山东省滨州市无棣县北海大街 1567 号

技术要求：详见附件《技术要求》

二、报名单位资格要求

1. 报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利；
2. 报名单位成立日期需满 5 年；
3. 报名单位注册资本不低于 500 万元；
4. 报名单位经营范围应覆盖本项目实施范围；
5. 报名单位可开具 13%增值税专用发票，若报名单位为代理商，需提供所投品牌制造商的有效授权书；
6. 报名单位须提供所投产品的 ISO 9001 质量管理体系认证证书、SIL2 安全完整性等级认证证书、防爆合格证；
7. 报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单；

8. 报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担；

9. 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名；

10. 本项目不接受联合体报名。

三、报名时间

截止至 2026 年 8 月 29 日 17:00。

四、报名资料的提交

1. 请将以下报名资料（电子 PDF 版扫描件加盖红色公章）统一打包，在报名截止日期前通过指定链接或扫描下方二维码提交：

提交链接：

<https://qcmwm2rvna.feishu.cn/share/base/form/shrcnVLASjldLim1RLxGQG0TTMg>

二维码：



（1）资质证明材料（营业执照、体系证书等资质文件电子扫描件或复印件均加盖公章）；

（2）公司情况介绍（含公司简介等）；

(3) 报名单位须提供所投品牌近 5 年（2021 年 1 月 1 日至今）不少于 5 份单项合同金额 50 万元及以上的化工行业雷达液位计销售业绩，所有业绩均须提供业绩合同及对应的发票；

(4) 法定代表人及被授权人身份证明（加盖公章）；

(5) 法定代表人授权书（加盖公章）。

注：请报名单位所提交报名资料以“项目名称+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名；一并提交公司联系人信息、报名信息表（见附件）。

2. 意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝接收。

3. 我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

五、联系方式

招投标联系人员：

曹经理 19854350850

孙经理 19854352449

技术联系人：

梁经理 15376281414

六、发布公告的媒介

本次供应商寻源公告同时在中国采购与招标网（<https://www.chinabidding.com.cn>）、山东省采购与招标网（www.sdbidding.org.cn）、山东省招标投标协会山东省招标采购服务平台（<https://sdtba.org.cn/home>）、湖北省招标投标

协会湖北省招标投标信息网 (<https://www.hbtba.com/>)、滨州市工业企业产供销综合服务平台 (<http://www.smebz.com/>)、滨化 SRM 系统门户 (<https://srm.befar.com/>)、滨化营销资讯 (微信公众号)、滨化 OA 办公系统等渠道发布。

七、附件

附件1：技术要求

附件2：《法定代表人授权书》

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

附件5：业绩统计表

滨化集团股份有限公司

招标管理部

2026 年 8 月 22 日

附件 1：技术要求

雷达液位计技术要求

1. 技术要求

1.1 防爆等级

除非规格书另有规定，所有安装在爆炸危险区域的电子式仪表的防爆等级应为 Ex db IIC T4 Gb（IEC60079 标准）；爆炸性粉尘或纤维场合应用的现场变送器应满足所在区域的粉尘防爆要求。所有的现场变送器必须提供权威机构的防爆认证。可接受的认证机构包括 UL、FM、组织或者中国认证机构CQST和NEPSI。

1.1.1 防护等级

除非规格书另有规定，所有现场安装的电子式仪表的防护等级不低于 IP65，非电子式仪表的防护等级不低于 IP55（IEC60529 标准）。当仪表安装于仪表井内时，仪表的防护等级应为 IP68。

1.1.2 除非在仪表规格书中特别指明，工艺流体接触部件的材质至少应为 316 不锈钢，如果指明采用NACE标准，所使用的材料应符合NACE MR0175中的规定。如卖方认为规格书中的选材不能满足工艺要求，应正式通知买方，并提出推荐的材料。卖方有责任保证所选材质满足工艺介质的要求。

1.1.3 当介质要求采用高合金或其他材料时，则应与管道规范、工艺设计条件和管道请购单中规定的要求一致。

1.1.4 严禁采用石棉和压缩石棉用做垫片和填料材料

1.1.5 按照数据表的要求，测量单位应采用国际单位（SI）。

1.1.6 电气接口尺寸应为 1/2 " NPT(F) 。

1.2 分体安装，铠装、GLAND，显示器

1.2.1 除非另有规定，雷达液位计采用一体安装。

1.2.2 当需要分体安装时，卖方应提供 15m 聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铠装屏蔽电缆，并提供仪表侧及表头侧的防爆电缆密封接头，电缆密封接头材质应不低于黄铜镀镍，规格宜为 1/2 " NPT ，同时提供 2" 管安装支架，支架至少应为耐腐蚀钢。

1.2.3 除非另有规定，采用 LCD 显示器应满足当地环境温度要求，CSA 和 CENELEC/ATEX 欧洲第三方组。

1.3 仪表供电

1.3.1 除非另有规定，雷达液位计采用 24VDC 外供电。接口尺寸 1/2 " NPT。

1.3.2 卖方应说明正常工作的电压范围及功耗。

1.4 铭牌

1.4.1 对于有仪表位号的现场安装仪表及其附件，应使用 316 不锈钢标牌来进行位号标识。根据实际情况，使用不锈钢螺栓、螺钉、铆钉或钢丝对位号标牌加以固定。如果不能使用位号牌，可以将标识信息压印在仪表上。

1.4.2 仪表铭牌标明下列内容：

买方位号

制造商名或商标型号

型号

法兰额定

仪表参数

附件 2： 《法定代表人授权书》

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞买、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

正面	反面

被授权人身份证复印件：

正面	反面

附件 3:

公司联系人信息

公司名称	
联系人	
电话	
邮箱	
保证金退还信息 (开户行及行号)	
保证金退还信息 (银行账号)	
公司名称 (盖章)	

附件 4：报名信息表

单位名称	注册地点	公司注册资本	成立时间	被授权人	被授权人 联系电话	联系邮箱	备注

附件 5

业绩统计表（提供 EXCEL 格式）

序号	项目名称	项目内容	项目时间	合同金额	发票信息 (发票号码、发票时间、发票 金额)	备注
1						